


گزارش آزمون کشش
Tension Test Report

FMT:RPEC/T01 کد فرم: ۸۹/۰۹/۲۸ تاریخ بریافت نمونه:
۸۹/۰۹/۲۹ تاریخ انجام آزمون:
۸۹/۰۹/۲۹ شماره: ۸۹/۰/۱۴۵۲ تاریخ تایید آزمون:

شرکت شاهین مفصل
درخواست کننده(مشتری):
شماره درخواست:
تاریخ درخواست:
۸۹/۰۹/۲۸

ردیف Item	نام قطعه Specimen ID	جنس قطعه Specimen type	نمونه سازی Sample Preparation	نیرو (N)	محل پارگی Fracture place
1	SPLIC لینکس با مغزی فولادی	آلومینیوم	No <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/>	50700.0	هادی
2	SPLIC لینکس	آلومینیوم	No <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/>	40800.0	هادی
3	SPLIC هاینا با مغزی فولادی	آلومینیوم	No <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/>	41800.0	هادی
4	SPLIC فوکس با مغزی فولادی	آلومینیوم	No <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/>	8100.0	هادی
5	SPLIC هاینا	آلومینیوم	No <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/>	36700.0	هادی
6	SPLIC مینک	آلومینیوم	No <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/>	9200.0	از داخل پرج بیرون آمد.

واحدهای آزمایشگاهی و کالیبراسیون	Laboratory & Calibration Services Department	توضیحات:
تصویب	تائید	Standard:
		۱- نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است. ۲- نمونه های مورد آزمون حداقل بمدت ۲۰ روز نگهداری می شود.(ز/ک)
تاریخ: ۱۹/۹/۲۹	تاریخ: ۱۹/۹/۲۹	

اصفهان، خیابان بزرگمهر - خیابان ۲۲ بهمن - روپروری مجتمع اداری غدیر - شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان - پلاک ۱۷۱

تلفن: ۰۳۱۱ ۲۶۵۸۳۱۱ - تلفکس: ۰۳۱۱ ۲۶۸۳۸۰۹

Rezaei_1950@yahoo.com