



گزارش آزمون کشش
Tension Test Report

FMT:RPEC/T01

۹۰/۰۴/۰۶

۹۰/۰۶۱۵

کد فرم:

تاریخ:

شماره:

۹۰/۰۴/۰۴

۹۰/۰۴/۰۶

۹۰/۰۴/۰۶

تاریخ دریافت نمونه:

تاریخ انجام آزمون:

تاریخ تایید آزمون:

شرکت شاهین مفصل

۹۰-۵۲

۹۰/۰۴/۰۴


درخواست کننده(مشتری):

شماره درخواست:

تاریخ درخواست:

رده	Specimen ID	نام قطعه	جنس قطعه	نمونه سازی Sample Preparation	نیرو (N)	محل پارگی Fracture place
1	Hyena	آلومینیوم	No <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/>	از داخل پرج بیرون آمد.	6100.0	

END OF REPORT

واحد خدمات آزمایشگاهی و کالیبراسیون		توضیحات:
Laboratory & Calibration Services Department		
تصویب	تائید	Standard:
		
تاریخ: ۶ مرداد ۱۴۰۰		۱- نمونه های مورد آزمون حداقل بدت ۲۰ روز نگهداری می شود.(ز/ک)

اصفهان، خیابان بزرگمهر - خیابان ۲۲ بهمن - روپروری مجتمع اداری غیر - شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان - پلاک ۱۷۱
تلفن: ۰۳۱۱ ۲۶۵۸۳۱۱ - تلفن: ۰۳۱۱ ۲۶۸۳۰۹ - تلفن: ۰۳۱۱ ۲۶۸۳۱۱

Rezaei_1950@yahoo.com

گزارش آزمون کشش
Tension Test Report

FMT:RPEC/T01

۹۰/۰۴/۰۶

۹۰/۰۴/۱۶

کد فرم:

۹۰/۰۴/۰۴

تاریخ:

شماره:

۹۰/۰۴/۰۴

تاریخ دریافت نمونه:

۹۰/۰۴/۰۶

تاریخ انجام آزمون:

تاریخ تایید آزمون:

شرکت شاهین مفصل

۹۰-۵۲

۹۰/۰۴/۰۴

درخواست کننده(مشتری):

شماره درخواست:

تاریخ درخواست:

رده	Specimen ID	نام قطعه	جنس قطعه	نمونه سازی	نیرو (N)	محل پارگی Fracture place
1	Mink	آلومینیوم	آلومنیوم	No <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/>	19400.0	هادی

END OF REPORT

واحد خدمات آزمایشگاهی و کالیبراسیون	توضیحات:	
Laboratory & Calibration Services Department		
تصویر	تائید	Standard:
تاریخ: ۹۰/۰۴/۲۷	تاریخ: ۹۰/۰۴/۲۶	۱- نمونه های مورد آزمون حداقل بدت ۲۰ روز نگهداری می شود.(ز/ک)

اصفهان، خیابان بزرگمهر - خیابان ۲۲ بهمن - روپروری مجتمع اداری غدیر- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- پلاک ۱۷۱

تلفن: ۰۳۱۱ ۲۶۵۸۳۱۱ - ۰۳۱۱ ۲۶۸۳۸۰۹ - تلفکس: ۰۳۱۱ ۲۶۸۳۸۰۹


Rezaei_1950@yahoo.com

گزارش آزمون کشش
Tension Test Report

FMT:RPEC/T01 کد فرم: ۸۹/۰۹/۲۸ تاریخ دریافت نمونه:
۸۹/۰۹/۲۹ تاریخ انجام آزمون:
۸۹/۰۹/۲۹ شماره:
۸۹/۰/۱۴۵۲ تاریخ تایید آزمون:

شرکت شاهین مفصل
درخواست کننده(مشتری):
شماره درخواست:
تاریخ درخواست:
۸۹/۰۹/۲۸

ردیف Item	نام قطعه Specimen ID	جنس قطعه Specimen type	نمونه سازی Sample Preparation	نیرو (N)	محل پارگی Fracture place
1	SPLIC لینکس با مغزی فولادی	آلومینیوم	No <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/>	50700.0	هادی
2	SPLIC لینکس	آلومینیوم	No <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/>	40800.0	هادی
3	SPLIC هاینا با مغزی فولادی	آلومینیوم	No <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/>	41800.0	هادی
4	SPLIC فوکس با مغزی فولادی	آلومینیوم	No <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/>	8100.0	هادی
5	SPLIC هاینا	آلومینیوم	No <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/>	36700.0	هادی

واحد خدمات آزمایشگاهی و کالیبراسیون	Laboratory & Calibration Services Department	توضیحات:	
تصویب	تائید	Standard:	
		۱- نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است. ۲- نمونه های مورد آزمون حداقل بمدت ۲۰ روز نگهداری می شود.(ز/ک)	
تاریخ:	۱۹/۹/۲۹	تاریخ:	۱۹/۹/۲۹

اصفهان، خیابان بزرگمهر - خیابان ۲۲ بهمن - روپروری مجتمع اداری خدیر - شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان - پلاک ۱۷۱

تلفن: ۰۳۱۱ ۲۶۵۸۳۱۱ داخلي (۱۵۱) - تلفکس: ۰۳۱۱ ۲۶۸۳۸۰۹

Rezaei_1950@yahoo.com